



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Ленина д.40 , г.Тула, 300041, телефон: (4872) 36-26-35, Факс: (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru <http://www.priok.gosnadzor.ru>

Россия, 301245, Тульская область,
г. Щекино, ул. Лукашина, д. 6-А.
(место составления акта)

"13" декабря 2019 г.

(дата составления акта)

09-20

(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-275П/19

По адресу: Россия, 301246, Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 6-А мною, заместителем начальника межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кадиным П.Ю., на основании Распоряжения заместителя Руководителя Приокского управления Ростехнадзора от 22.11.2019 № 1-1995-р «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица - муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 30» проведена внеплановая выездная проверка юридического лица по соблюдению требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергетической безопасности при эксплуатации электрохозяйства организации. Проверка проведена в присутствии заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 30» Крысановой Т.В. При этом выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

| № п.п. | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения | Срок устранения нарушения |
|--------|--|---|---|---------------------------|
| 1 | Приказом по Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 30» от | п. 1.2.3, 1.2.7 Правил технической эксплуатации | Устранить выявленное нарушение | 01.10.2020 |

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|------------|
| | 05.02.2019 № 36 ответственным за электрохозяйство назначена заместитель заведующего по АХР Репало Н.А., у которой отсутствует группа по электробезопасности. Заместитель ответственного за электрохозяйство не назначен. | электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. | | |
| 2 | На двери электрощитовой не нанесено обозначение помещения. | п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. | Устранить выявленное нарушение | 01.03.2020 |
| 3 | Кабельные линии не снабжены бирками. | п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. | Устранить выявленное нарушение | 01.03.2020 |
| 4 | Не составлен перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которым необходимо присвоение группы I по электробезопасности. | п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом | Устранить выявленное нарушение | 01.03.2020 |

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|------------|
| | | России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. | | |
| 5 | В детском саду не назначено распоряжением руководителя лицо, которое присваивает I группу по электробезопасности. | п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. Примечание 2 Приложения 1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда от 24.07.2013 №328н, зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 рег.№30593) | Устранить выявленное нарушение | 01.03.2020 |
| 6 | Отсутствует журнал регистрации присвоения I группы по электробезопасности. | п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. | Устранить выявленное нарушение | 01.03.2020 |
| 7 | В помещениях детского сада имеется не заземленное оборудование, а именно: - Мясорубка - 1 Это подтверждается протоколом измерения сопротивления металлической связи 102/3 от | п. 2.7.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом | Устранить выявленное нарушение | 01.03.2020 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 24.09.2017г., выданный электротехнической лабораторией ООО «МПИ «ЭнергоГрад». | Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. | | |
|---|---|--|--|

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г №294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. №401 Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 30» Крысановой Т.В. предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание выдал:

Заместитель начальника межрегионального отдела государственного энергетического надзора



Кадин П.Ю.

«13» декабря 2019 г.

Первый экземпляр предписания для исполнения получила, с его содержанием ознакомлен: Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 30»



Крысанова Т.В.

«13» декабря 2019 г.

подпись, дата, печать