

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам Тульской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Щекино, улица Лукашина, д. 18 б

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон 4-38-04

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 136/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида
№30»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Щекинского, Тепло-Огаревского,
Плавского и Чернского районов Тульской области по пожарному надзору Гусева Д.В.

№ 136 от "29" 08 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период:

«05» 09. 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

«02» 10. 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

была проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам Тульской области ГУ МЧС России по Тульской
области Соколовым Константином Владимировичем объекта защиты - здания, помещений и
территории, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №30»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с и.о.заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад общеразвивающего вида №29», Галкина С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта РФ и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установить на помещение электрощитовой противопожарную дверь 2-го типа.	СНиП 21-01-97*, п.7.4	01.09. 2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому
Плавскому и Чернскому районам Тульской области

Соколов Константин Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

“ 2 ” 10 20 19 г.

(должность, фамилия, инициалы)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения
получил (а): и.о.заведующего
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения "Детский сад
общеразвивающего вида
№29», Галкина С.В.

(подпись)

“ 2 ” 10 20 19 г.