

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам, 301247, г. Щекино ул. Лукашина, д.186, тел. 4-38-04

Предписание № 11/1/1.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида
№ 30" в лице заведующего Крысановой Татьяны Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Щекинского,

(наименование органа ОНД)

Тепло-Огаревского, Плавского и Чернского районов Тульской области по пожарному надзору
№ 20 от «18» ноября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с

« 25 » января 2021 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. продолжительностью 1 час;

« 11 » февраля 2021 г. с 12 час. 0 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительностью 1 час;

проведена внеплановая проверка инспектором ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,

Плавскому и Чернскому районам мл. лейтенантом внутренней службы Обуховым Романом

Владимировичем объекта защиты по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 6 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
Надзору проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с И.о. заведующего Галкиной Светланой Владимировной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ дписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требован пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Н помещении электрощитовой не установлена противопожарная дверь 2-го типа.	П. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	До 11.08.2021 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками
их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Щекинскому,
Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам
Обухов Р. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
(подпись)

« 11 » февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий Крысанова Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » февраля 2021 г.

Одновременно сообщаем, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99